

PE 10/2022 - Pedido de Esclarecimento - OP24341

5 mensagens

Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

25 de fevereiro de 2022 13:55

Para: "licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br" <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no **ST-SAAN Quadra 01 lote 995** - Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a seguir:

No Anexo I - Termo de Referência item 09 menciona aparelho de ar-condicionado Split Piso-teto 48.000 BTU/h, Inverter, ciclo Frio, com voltagem 220v Trifásica.

Por não haver em mercado aparelho com Tecnologia Inverter com voltagem 220v trifásica e uma pesquisa aos principais fabricantes pode comprovar isso, para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, evitando o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos modelos Split Piso-teto 48.000 BTU/h, Inverter, Frio, com voltagem 220v monofásica, ENCE categoria "A".

Nosso entendimento está correto?



mtéc | **Jozeilton Costa**
Captador de Edital | **micro
tecnic**

+55 61 3698-9956
microtecnica.com.br

f @ in

Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

25 de fevereiro de 2022 13:58

Para: Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Diretor Geral do Campus Ubá <dg.uba@ifsudestemg.edu.br>

Prezados,

Encaminho mais um pedido de esclarecimento referente ao Pregão 10/2022 (158123), para a aquisição dos itens remanescentes do Pregão 37/2021.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,
Sylvia Gentil.

**Coordenação de
Compras e Contratos**
(32) 3696 2850 | (32) 9 8439 2498
Av. Monteiro de Castro, 550, Barra
Muriaé/MG - CEP 36.884-036

Frase para todos os dias: "URGENTE é tudo o que você deveria ter solicitado em tempo HÁBIL e agora quer que seja comprado em tempo RECORDE"

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

26 de fevereiro de 2022 09:10

Para: Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Diretor Geral do Campus Ubá <dg.uba@ifsudestemg.edu.br>

Prezados, bom dia!

Solicitei um apoio da área técnica, engenheiro eletricista, e obtive um retorno que o aparelho necessita ser 220V, trifásico.

Estou verificando a situação da tecnologia inverter, no entanto, considerando os dias de ponto facultativo, creio que só conseguirei retorno na quarta-feira.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

4 de março de 2022 14:00

Para: Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Diretor Geral do Campus Ubá <dg.uba@ifsudestemg.edu.br>

Prezados, boa tarde!

Finalizei a análise da situação junto à área técnica e a opção é o cancelamento do item, considerando que não localizamos no mercado o produto nas especificações demandadas e com a tecnologia inverter. Como a priorização é por aquisição de aparelhos com esta tecnologia faremos a alteração para aquisição em outro momento de um equipamento com potência mais próxima, mas com a tecnologia inverter.

Desculpe o transtorno.

Atenciosamente,



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais
Campus Manhuaçu

Wênnia Antunes Baia
Diretora de Administração e Planejamento
(33) 3333-0108

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

4 de março de 2022 14:50

Para: Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

Prezado fornecedor, boa tarde.

Informo que a resposta ao seu pedido de esclarecimento já está disponível no [site](#) Compras Governamentais.

Atenciosamente,

Sylvia Gentil.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais
Campus Muriaé

**Coordenação de
Compras e Contratos**
(32) 3696 2850 | (32) 9 8439 2498
Av. Monteiro de Castro, 550, Barra
Muriaé/MG - CEP 36.884-036

Frase para todos os dias: "URGENTE é tudo o que você deveria ter solicitado em tempo HÁBIL e agora quer que seja comprado em tempo RECORDE"

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Esclarecimento** 04/03/2022 14:23:37

De acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a seguir: No Anexo I - Termo de Referência item 09 menciona aparelho de ar-condicionado Split Piso-teto 48.000 BTU/h, Inverter, ciclo Frio, com voltagem 220v Trifásica. Por não haver em mercado aparelho com Tecnologia Inverter com voltagem 220v trifásica e uma pesquisa aos principais fabricantes pode comprovar isso, para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, evitando o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos modelos Split Piso-teto 48.000 BTU/h, Inverter, Frio, com voltagem 220v monofásica, ENCE categoria "A". Nosso entendimento está correto?

Fechar

**Resposta** 04/03/2022 14:23:37

Após consulta e análise da situação junto à área técnica, informo que o item 09 será cancelado, considerando que não há no mercado atualmente produto com as especificações demandadas que possuam a tecnologia inverter. Como a priorização é por aquisição de aparelhos com esta tecnologia, faremos a alteração para aquisição em outro momento de um equipamento com potência mais próxima que possua a tecnologia inverter.

Fechar



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DE EDITAL Nº 2/2022 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 25 de Fevereiro de 2022

Esclarecimento_item_9.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 18:11)

SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL

COORDENADOR

1379852

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **2**, ano: **2022**, tipo: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DE EDITAL**,
data de emissão: **25/02/2022** e o código de verificação: **c041d5e599**