



Ana Carolina Lopes Duarte <ana.duarte@ifsudestemg.edu.br>

Fwd: EDITAL - RDC ELETRONICO 04/2022 - CAMPUS RIO POMBA

Comissão Permanente de Licitação <cpl@ifsudestemg.edu.br>
Para: Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>

29 de agosto de 2022 16:30

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação - RDC

cpl@ifsudestemg.edu.br

www.ifsudestemg.edu.br/licitacoes/rdc

----- Forwarded message -----

De: **Jaime Carvalho** <jaime.mtrindade@gmail.com>

Date: sex., 26 de ago. de 2022 às 14:25

Subject: EDITAL - RDC ELETRONICO 04/2022 - CAMPUS RIO POMBA

To: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, M. Trindade Construtora Ltda. <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

A

Comissão de Licitação.

Prezados Senhores,

Solicitamos que verifiquem código MATED-11026 - SETOP do item 7.1 referente a estrutura metálica da cobertura ao custo unitário de R\$ 8,45/kg. Este código não consta mais na tabela SETOP ou não existe com esta numeração. O custo hoje de mercado do material (**Perfil C150x60x20x3,mm**) constante no projeto, sem considerar os acessórios e mão de obra é de R\$ 11,89/kg. O valor considerado na planilha orçamentaria é inexequível.

Peço que verifiquem também o 8.1.11 **Quadro distribuição QA-Nobreak**. Este quadro consta na planilha orçamentaria mas não conseguimos localizar o diagrama no Projeto Elétrico e nem no Relatório Técnico, e outro é referente ao diagrama do QGBT, existem dois diagramas, um consta um disjuntor de 100A do 2º pavimento Lab. de pós. Qual diagrama que será considerado com disjuntor de 100A?

No aguardo de um breve retorno,

Atenciosamente,

--

Jaime Carvalho

M Trindade Construtora Ltda

Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125

CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL 7367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993