



Catarina Vieira Nagahama &lt;catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br&gt;

---

**Caixa d'agua - Obra IFET Juiz de Fora - Contrato 53/2022**2 mensagens

---

**Jaime Carvalho** <jaime.mtrindade@gmail.com>

27 de outubro de 2022 07:34

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama &lt;catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br&gt;, Denis Ribeiro Maurício &lt;denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br&gt;, Lucas Amaral Barbosa &lt;lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br&gt;, Cláudio Reis &lt;claudioreis.mtrindade@gmail.com&gt;

Prezada Catarina,

Estamos com certa dificuldade na compra da cx d'agua fibra de vidro de 8.000 litros é fora de padrão. Mercado de cx em fibra de vidro é de 5.000 e 10.000 litros. No material em Polietileno há disponibilidade de todas as medidas, impares e pares.

Poderia ser colocado cx d'agua em polietileno 8.000 litros ou então em fibra de vidro com 10.000 litros, neste ultimo não haverá alteração significativa na locação.

No aguardo,

--

*Jaime Carvalho**M Trindade Construtora Ltda**Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125**CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL ?367.073.746-0076**Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525**jaime.mtrindade@gmail.com**www.mtrindadeconstrutora.com.br**Em atividade desde 1993*

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

27 de outubro de 2022 10:20

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Denis Ribeiro Maurício &lt;denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br&gt;, Lucas Amaral Barbosa &lt;lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br&gt;, Cláudio Reis &lt;claudioreis.mtrindade@gmail.com&gt;

Prezado Jaime,

Apesar de não ser usual, é possível encontrar fabricantes deste produto. Assim, mantemos a especificação do projeto em fibra de vidro de 8.000l. Caso não consiga comprar, favor encaminhar documentos comprobatórios de que este insumo não está disponível no mercado.

Não é possível modificar a caixa para 10.000l, pois traria um esforço maior para a laje, que já está sendo reforçada.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

-----  
IF Sudeste MG - Reitoria

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar

Estrela Sul - Juiz de Fora - MG  
-----

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450