

Obra IFET - Juiz de Fora - Contrato n° 53/2022

3 mensagens

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

3 de novembro de 2022 às 13:29

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Prezada Catarina,

Estamos providenciando a compra dos Peitoris em granito dos basculantes, gostaria de sua confirmação se vai manter o que está definido em projeto, Peitoril reto



No aguardo,

Sds

--

Jaime Carvalho

Sócio Administrador

M Trindade Construtora Ltda

Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125

CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL ?367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Prezado Jaime,

Considerando que as janelas terão contramarco e visando evitar possíveis problemas de infiltrações, sugiro que o peitoril seja executado em duas peças com inclinação de pelo menos 2%. Caso não queira executar com duas peças, peça que ao menos respeite o caimento mínimo de 2%.

Ressalto a necessidade de execução da pingadeira de maneira adequada.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

3 de novembro de 2022 às 14:34

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Prezado Jaime,

Analisando melhor o projeto, consta o seguinte detalhe com a indicação de inclinação de 1%:



Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]