

Obra IFET - Juiz de Fora - Contrato n° 53/2022

2 mensagens

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

17 de novembro de 2022 às 06:39

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Prezada Catarina,

Na visita de ontem, dia 16/11/22, verificamos que os contrapisos dos sanitários/copa já esta prontos para impermeabilização , mas o desnível em relação ao piso do corredor é de -3cm, não há altura suficiente para impermeabilização com manta asfáltica e colocação de piso.

21.3			BANHEIROS E COPA		
21.3.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	157,32

Sugerimos a impermeabilização destes cômodos com argamassa polimérica.

No aguardo

Sds,

--

Jaime Carvalho

M Trindade Construtora Ltda

Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125

CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL 7367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

22 de novembro de 2022 às 13:57

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Prezado Jaime,

Considerando este apontamento e ciente que a impermeabilização com argamassa polimérica é indicada para áreas de banheiro e copa, aprovo a modificação sugerida. Porém, esta modificação demandará a supressão do item 21.3.1 e o acréscimo do item 98555. Porém, informo que devido à proximidade da data de fechamento dos prazos de empenho deste ano, não há tempo hábil para encaminhar um pedido de alteração contratual. Só poderei encaminhar esta demanda após a reabertura do prazo para emissão de empenho no ano que vem.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450