
Cabos de alimentação.

3 mensagens

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

13 de dezembro de 2022 às 21:41

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Denis,

Gostaria de marcar uma reunião com vc para a gente rever os quantitativos cabos de alimentação dos quadros. A diferença das metragem levantada em relação a planilha foi muito grande, foi um percentual muito elevado.

No aguardo,

Sds,

--

Jaime Carvalho

M Trindade Construtora Ltda

Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125

CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL 367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993



Levantamento de cabos - IFET.xlsx

12K

Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

16 de dezembro de 2022 às 15:14

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Jaime, boa tarde

Você chegou a realizar uma memória do levantamento separando por circuitos?

Gostaria de isso mais detalhado para avaliar o levantamento e ver quais providências a fiscalização tomará. Como exemplo, cito o cabeamento de 35 mm² do condutor de proteção que não existem nos circuitos.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Denis Ribeiro Maurício

Técnico em Eletromecânica

Coordenação de Projetos e Obras Institucionais de Engenharia

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - Campus Juiz de Fora

Tel.: (32) 4009 - 3039

(32) 98403-0661

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

16 de dezembro de 2022 às 21:19

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Denis,

Segue em anexo o levantamento dos cabos que sai do QGBT para os quadros QD.

Se quiser reconferir a medição é só marca.

Sds,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



RELAÇÃO DE CABOS ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS.xlsx

14K