



Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Largura dos batentes, Bloco H - IF Sudeste

2 mensagens

Mateus Nepomuceno <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>

15 de março de 2023 às 12:35

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: tersanenge@gmail.com, Denis - ifsudestemg <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Dea - ifsudestemg <dea@ifsudestemg.edu.br>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>, Eimar Cruz <eng.eimarcruz@gmail.com>

Prezada Catarina,

Conforme conversado em obra com o fiscal Denis, ao abrir os vãos das portas P01, para acesso das salas novas H206-B e H201 (sala de professor), foi constatado que as paredes possuem largura de 22cm e 17cm respectivamente. A composição unitária da planilha da obra contempla em seu kit de porta, um batente de 14cm de largura.

Caso seja de interesse desta fiscalização a colocação dos batentes de 22 e 17cm, será necessário um realinhamento de preços para cobrir os custos dos novos materiais.

Seguem as fotos abaixo:



Atenciosamente,

Construtora Tersan.

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

17 de março de 2023 às 15:18

Para: Mateus Nepomuceno <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>

Cc: tersanenge@gmail.com, Denis - ifsudestemg <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Dea - ifsudestemg <dea@ifsudestemg.edu.br>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>, Eimar Cruz <eng.eimarcruz@gmail.com>

Prezado Mateus,

conforme conversado durante visita à obra realizada ontem, elaborarei um pedido de alteração contratual visando a compatibilização destes itens com a largura real das alvenarias (17 e 22cm).

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140
(32) 98425-2450