

CAIXA DO ELEVADOR FORA DO ESQUADRO

3 mensagens

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

22 de janeiro de 2023 às 10:46

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com


Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezada Catarina,

Conforme já comentado em sua última visita na obra do Bloco Q, verificamos após a demolição das alvenarias da caixa do elevador que as vigas armadas e a caixa do fosso estão fora do esquadro.

Constatamos que todas as vigas estão com variação para menos de 1,5cm até 5cm, sendo que a caixa do fosso do elevador tem um desvio maior de 7cm.

No projeto da Atlas consta que o vão livre da caixa do elevador é de 1,80+0,05 x 1,70+0,05m (desenho anexo). Com as variações das medidas para menor da caixa do elevador a dimensão de vão livre esquadrejado está com 1,76 x 1,65m.



Na sexta-feira dia 13/01/22 recebemos a visita do Sr Erick Técnico da Atlas que vistoriou o local, anotou as dimensões e não deu nenhum parecer técnico. Disse que iria reportar a situação para a gerência e nos retornaria.

Vamos aguardar o parecer da Atlas e ver qual solução é viável.

Sem mais para o momento,

Sds,

--

Jaime Carvalho
Sócio Administrador
M Trindade Construtora Ltda
Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Glória - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125
CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL 7367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaimemtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993

Jaime Carvalho <jaimemtrindade@gmail.com>

23 de janeiro de 2023 às 06:57

Responder a: jaimemtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezada Catarina,

Gostaria de retificar a data da visita do Técnico da Atlas, na realidade ela foi realizada no dia 20/01/22, na última sexta-feira.

Sds

Jaime

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

23 de janeiro de 2023 às 09:22

Para: jaimemtrindade@gmail.com

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezado Jaime,

Acuso ciência e aguardamos a manifestação da Atlas. Peço que nos comunique assim que tiver um retorno.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450