

Questões quanto ao Bloco Q do Campus Juiz de Fora

2 mensagens

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

31 de janeiro de 2023 às
17:06

Para: "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, Jaime Carvalho - M Trindade Construtora Ltda <jaime.mtrindade@gmail.com>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>
Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Jaime,

Gostaria apenas de alinhar algumas questões referentes à obra do Bloco Q do Campus Juiz de Fora:

- Considerando a modificação da estrutura do telhado, necessito que encaminhe o projeto executivo representando as alterações realizadas, como elevação do nível, novos apoios, etc, acompanhado da respectiva ART/RRT. Este pedido foi registrado no diário de obras durante a visita realizada em 19/01/2023.
- Quanto à questão da caixa do elevador fora de esquadro, peço que nos informe assim que receber um retorno do Técnico da Atlas.
- Estamos elaborando o aditivo referente ao acréscimo dos serviços de demolição e refazimento do contrapiso dos banheiros, além da demolição do marmorite das áreas do 1º pavimento que você havia informado. Porém, necessito de um retorno a respeito da qualidade do contrapiso dessas áreas de marmorite a serem demolidas: haverá a necessidade de acréscimo da demolição de contrapiso dessas áreas ou será possível executar o novo piso aproveitando o contrapiso existente?

Aproveito o ensejo para destacar que aparentemente, observando os serviços já executados na obra é possível realizar a medição referente à parcela do primeiro mês de obra. Caso tenha interesse, basta encaminhar os documentos previstos no Anexo I - Projeto Básico.

Atenciosamente,

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140
(32) 98425-2450

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

31 de janeiro de 2023 às 18:24

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Respondendo as observações abaixo:

- 1- Já estamos providenciando junto ao projetista o As Build das estrutura metálica,
- 2- Estamos em contato e cobrando retorno da Atlas.
- 3- A principio não há necessidade de demolição do contrapiso. Vamos fazer o levantamento da metragem amanhã e encaminhamos.
- 4- Encaminharemos a 1ª Medição no dia 02/02/23 para análise e aprovação.

Atenciosamente,

Jaime

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Jaime Carvalho

M Trindade Construtora Ltda

Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125

CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL 367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993