
CONTRATO 053/2022 - CONCRETAGEM RADIER - FOSSO ELEVADO

3 mensagens

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

24 de março de 2023 às 19:19

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezada Catarina,

Radier do fosso do elevador esta pronto para concretagem.



No aguardo da autorização,

Sds,

--

Jaime Carvalho

M Trindade Construtora Ltda

Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125

CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL ?367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

26 de março de 2023 às 23:21

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezado Jaime,

Agendarei em vistoria na obra para conferência.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar

Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140

(32) 98425-2450

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

28 de março de 2023 às
17:36

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Denis Ribeiro Mauricio <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezado Jaime,

Conforme conversado pessoalmente com o encarregado da obra, Sr. Geraldo, informo que a armadura e o resalto do radier foram montados adequadamente, porém, a profundidade em que está montado não está seguindo o projeto, restando uma altura livre das "paredes de concreto" do fosso inferior aos 1,20m especificados em projeto. Porém, me foi justificado que devido ao nível acabado de piso da obra, será necessário elevar a altura das paredes do fosso e que isso será realizado com blocos de concreto cheios.

Assim, informo que a MTrindade, como responsável técnica pela execução da obra e pela solução apresentada, deve registrar todas as alterações no projeto as built da obra, bem como obter as informações necessárias da Atlas para a correta adequação do fosso e da caixa do elevador, para a posterior instalação do equipamento, que deve ser entregue instalado e funcionando adequadamente. Portanto, a concretagem está liberada com a responsabilização da MTrindade pelas alterações do projeto.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]