

---

## Obra Bloco Q

4 mensagens

---

**Jaime Carvalho** <jaime.mtrindade@gmail.com>

26 de julho de 2023 às 11:27

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezada Catarina,

Há uma interferência entre Registro de Recalque do incêndio com a rede elétrica de alimentação do QGBT. No projeto a locação do Registro de Recalque está na mesma locação da cx de passagem. da rede elétrica. Neste caso poderia realocar a cx do Registro para o lado? No projeto o centro da cx de Registro ao meio fio está a 0,85m com a relocação vai ficar a 1,20 a 1,25 do meio fio.

No aguardo,

SDS

Jaime

---

### 3 anexos



**IMG\_20230726\_102527788.jpg**  
4860K



**IMG\_20230726\_102606536.jpg**  
7192K



**IMG\_20230726\_104911503.jpg**  
5805K

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

26 de julho de 2023 às 14:24

Para: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

-----  
IF Sudeste MG - Reitoria  
Diretoria de Engenharia e Arquitetura  
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar  
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG  
-----

(32) 3257-4140  
(32) 98425-2450

---

### 3 anexos



**IMG\_20230726\_102527788.jpg**  
4860K



**IMG\_20230726\_102606536.jpg**  
7192K



**IMG\_20230726\_104911503.jpg**  
5805K

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

26 de julho de 2023 às 16:19

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Jaime,

Analisando a INSTRUÇÃO TÉCNICA N. 17 do CBMMG não encontrei nenhuma restrição a esta modificação, mas peço que o RT da obra faça suas análises e verifique se identifica algum impedimento e se manifeste quanto a esta modificação.

Caso a mesma seja realizada com a aprovação do RT, peço que contemple a modificação no as built.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Claúdio Reis** <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

27 de julho de 2023 às 07:03

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Prezada Catarina, bom dia!

Foi verificado e não encontramos nenhum impedimento para a realização da modificação do local Registro de Recalque de incêndio do prédio do bloco Q, onde faremos o as built com as alterações e a RT.

Att..

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Claudio Reis**

Arquiteto e Urbanista

---

+55 32 98816-0498

claudioreis.mtrindade@gmail.com

---